



道濟製藥廠股份有限公司

地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號

委託編號：DP112M00090

電話：(08)707-0705

傳真：(08)707-0606

樣品檢驗報告

委託單位：法務部矯正署東成技能訓練所

受驗單位：法務部矯正署東成技能訓練所

行業別：*

樣品名稱：自來水(水源水)

樣品編號：112M00090-01D

採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司

採樣地點：台東縣卑南鄉美農村班鳩一號

採樣時間：112/02/06 11:30

收樣時間：112/02/06 18:10

報告日期：112/02/15

報告編號：DP112M00090

聯絡人：陳俊彰

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	標準值	備註
總菌落數	<1	CFU/mL	參考環保署方法『NIEA E204.55B』	100	
以下空白					


備註：

1、本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章)：陳華雄



本檢測報告共1頁，本頁為第1頁，分離使用無效