

法務部矯正署東成監獄公共設施維護管理情形表

填報日期：112 年 11 月 3 日

項次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形
1	高低壓電力設備	1. 用電場所及專任電氣技術人員管理規則第 10 條。 2. 依縣(市)政府台電規定分送高低壓電氣用電設備各項檢驗報表。	1. 項目：112 年度高壓變電系統設備檢測維護保養工程事宜 2. 頻率：每半年一次 3. 檢測項目：隔離開關、避雷計、斷路器、負載開關、比流器、低壓電驛、過壓電驛、過流電驛、電力電纜、變壓器、接地電阻、高低壓落地盤清潔 4. 112 上半年施作時間:112 年 5 月 10 日，預計下次施作時間 112 年 11 月
2	昇降(電梯)設備	建築物昇降設備設置及檢查管理辦法	1. 項目：(客)電梯一般保養 2. 頻率：每月一次 3. 檢測項目：各機件之加油潤滑、清理點檢。 4. 112 年 10 月份施作時間:112 年 10 月 23 日，預計下次施作時間 112 年 11 月
3	儲油槽及管線保養	公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法	1. 項目：柴油槽保養 2. 頻率：每月一次 3. 檢測項目：儲槽、管線是否鏽蝕及漏液，滅火器是否正常。 4. 112 年 10 月份施作時間:112 年 10 月 23 日，預計下次施作時間 112 年 11 月
4	消防設備	消防法	1. 項目:消防安全設備 2. 頻率:每年一次 3. 檢測項目：委託專業廠商依「各類場所消防安全設備設置標準」及「消防安全設備檢修及申報辦法」規定 4. 112 年施作時間:112 年 5 月 9 日，預計下次施作時間 113 年 6 月
5	建築物公共安全檢查簽證及申報	建築法第 77 條	1. 項目:防火避難設施及設備安全標準檢查 2. 頻率:每二年一次 3. 檢測項目：委託專業廠商依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定 4. 111 年施作時間:111 年 8 月 19 日，預計下次施作時間 113 年 8 月
6	機關內通行道路	維護管理自主檢查表	1. 項目:機關內通行道路檢查 2. 頻率:每半年一次

法務部矯正署東成監獄公共設施維護管理情形表

填報日期：112 年 11 月 3 日

項次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形
			3. 檢測項目：依維護管理自主檢查表 4. 112 年下半年施作時間:112 年 7 月 31 日，預計下次施作時間 113 年 1 月
7	機關內停車場及其遮雨棚	維護管理自主檢查表	1. 項目:機關內停車場及其遮雨棚檢查 2. 頻率:每半年一次 3. 檢測項目：依維護管理自主檢查表 4. 112 年下半年施作時間:112 年 7 月 31 日，預計下次施作時間 113 年 1 月
8	圍牆	維護管理自主檢查表	1. 項目:圍牆檢查 2. 頻率:每半年一次 3. 檢測項目：依維護管理自主檢查表 4. 112 年下半年施作時間:112 年 7 月 31 日，預計下次施作時間 113 年 1 月
9	自來水水塔	維護管理自主檢查表	1. 項目:自來水水塔清洗 2. 頻率:每年一次 3. 檢測項目：依維護管理自主檢查，清洗宿舍區水塔 4. 111 年施作時間:111 年 12 月，預計下次施作時間 112 年 12 月