

法務部矯正署東成監獄公共設施維護管理情形表

填報日期：112 年 12 月 29 日

項 次	建築物 或設施 名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形	承辦人
1	高低壓 電力設 備	1. 用電場所及專任電 氣技術人員管理規 則第 10 條。 2. 依縣(市)政府台電 規定分送高低壓電 氣用電設備各項檢 驗報表。	1. 項目：112 年度高壓變電系統設備檢測維護保養工程事宜 2. 頻率：每半年一次 3. 檢測項目：隔離開關、避雷計、斷路器、負載開關、比流器、低壓電驛、過壓電 驛、過流電驛、電力電纜、變壓器、接地電阻、高低壓落地盤清潔 4. 112 下半年施作時間：112 年 12 月 1 日，預計下次施作時間 113 年 5 月	庶務
2	昇降(電 梯)設備	建築物昇降設備設置 及檢查管理辦法	1. 項目：(客)電梯一般保養 2. 頻率：每月一次 3. 檢測項目：各機件之加油潤滑、清理點檢。 4. 112 年 12 月份施作時間：112 年 12 月 12 日，預計下次施作時間 113 年 1 月	庶務
3	儲油槽 及管線 保養	公共危險物品及可燃 性高壓氣體製造儲存 處理場所設置標準暨 安全管理辦法	1. 項目：柴油槽保養 2. 頻率：每月一次 3. 檢測項目：儲槽、管線是否鏽蝕及漏液，滅火器是否正常。 4. 112 年 12 月份施作時間：112 年 12 月 13 日，預計下次施作時間 113 年 1 月	給養
4	消防設 備	消防法	1. 項目：消防安全設備 2. 頻率：每年一次 3. 檢測項目：委託專業廠商依「各類場所消防安全設備設置標準」及「消防安全設備 檢修及申報辦法」規定 4. 112 年 施作時間：112 年 5 月 9 日，預計下次施作時間 113 年 6 月	財產
5	建築物 公共安 全檢查	建築法第 77 條	1. 項目：防火避難設施及設備安全標準檢查 2. 頻率：每二年一次 3. 檢測項目：委託專業廠商依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定	財產

法務部矯正署東成監獄公共設施維護管理情形表

填報日期：112 年 12 月 29 日

項 次	建築物 或設施 名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形	承辦人
	簽證及 申報		4. 111 年施作時間:111 年 8 月 19 日，預計下次施作時間 113 年 8 月	
6	機關內 通行道 路	維護管理自主檢查表	1. 項目:機關內通行道路檢查 2. 頻率:每半年一次 3. 檢測項目：依維護管理自主檢查表 4. 112 年下半年施作時間:112 年 7 月 31 日，預計下次施作時間 113 年 1 月	
7	機關內 停車場 及其遮 雨棚	維護管理自主檢查表	1. 項目:機關內停車場及其遮雨棚檢查 2. 頻率:每半年一次 3. 檢測項目：依維護管理自主檢查表 4. 112 年下半年施作時間:112 年 7 月 31 日，預計下次施作時間 113 年 1 月	
8	圍牆	維護管理自主檢查表	1. 項目:圍牆檢查 2. 頻率:每半年一次 3. 檢測項目：依維護管理自主檢查表 4. 112 年下半年施作時間:112 年 7 月 31 日，預計下次施作時間 113 年 1 月	
9	自來水 水塔	維護管理自主檢查表	1. 項目:自來水水塔清洗 2. 頻率:每年一次 3. 檢測項目：依維護管理自主檢查，清洗宿舍區水塔 4. 112 年施作時間:112 年 12 月，預計下次施作時間 113 年 12 月	庶務