

法務部矯正署東成監獄公共設施維護管理情形表

填報日期：114 年 01 月 13 日

項次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形
1	辦公公房屋	建築物公共安全檢查簽證及申報辦法	1. 項目:防火避難設施及設備安全標準檢查 2. 頻率:每二年一次 3. 檢測項目:委託專業廠商依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」辦理 4. 113 年施作時間:113 年 9 月 13 日, 預計下次施作時間 115 年 9 月
2	昇降(電梯)設備	建築物昇降設備設置及檢查管理辦法	1. 項目:(客)電梯一般保養 2. 頻率:每月一次 3. 檢測項目:各機件之加油潤滑、清理點檢。 4. 113 年 12 月份施作時間:113 年 12 月 11 日, 預計下次施作時間 114 年 1 月
3	機械停車設備		無此項設備
4	空調冰水主機及冷卻水塔		無此項設備
5	自來水水塔	維護管理自主檢查表	1. 項目:自來水水塔清洗 2. 頻率:每年一次 3. 檢測項目:依維護管理自主檢查, 清洗宿舍區水塔 4. 113 年施作時間:113 年 12 月 24 日, 預計下次施作時間:114 年 12 月
6	消防設備	消防安全設備檢修及申報辦法	1. 項目:消防安全設備 2. 頻率:每年一次 3. 檢測項目:委託專業廠商依「各類場所消防安全設備設置標準」及「消防安全設備檢修及申報辦法」規定 4. 113 年施作時間:113 年 5 月 30 日, 預計下次施作時間 114 年 5 月
7	高低壓電力設備	1. 用電場所及專任電氣技術人員管理規則第 10 條。 2. 依縣(市)政府台電規定分送高低壓電氣用電設備各項檢驗報表。	1. 項目:113 年度高壓變電系統設備檢測維護保養工程事宜 2. 頻率:每半年一次 3. 檢測項目:隔離開關、避雷計、斷路器、負載開關、比流器、低壓電驛、過壓電驛、過流電驛、電力電纜、變壓器、接地電阻、高低壓落地盤清潔 4. 113 年下半年施作時間:113 年 12 月 01 日, 預計下次施作時間 114 年 05 月
8	污水處理場設備(化糞池)	水污染防治措施及檢測申報管理辦法	1. 項目:圍牆檢查 2. 頻率:每年一次

法務部矯正署東成監獄公共設施維護管理情形表

填報日期：114 年 01 月 13 日

項次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形
			3. 檢測項目：清理化糞池 4. 113 年施作時間:113 年 11 月 4 日，預計下次施作時間 114 年 11 月
9	機關內通行道路	維護管理自主檢查表、國有公用財產管理手冊	1. 項目:機關內通行道路檢查 2. 頻率:每半年一次 3. 檢測項目：依維護管理自主檢查表 4. 113 年上半年施作時間:114 年 1 月 13 日，預計下次施作時間 114 年 8 月
10	擋土牆(含地錨)		無此項設施
11	機關內路邊停車場及遮雨棚	維護管理自主檢查表、國有公用財產管理手冊	1. 項目:機關內停車場及其遮雨棚檢查 2. 頻率:每半年一次、 3. 檢測項目：依維護管理自主檢查表 4. 113 年上半年施作時間:114 年 1 月 13 日，預計下次施作時間 114 年 8 月
12	圍牆	維護管理自主檢查表、國有公用財產管理手冊	1. 項目:圍牆檢查 2. 頻率:每半年一次 3. 檢測項目：依維護管理自主檢查表 4. 113 年上半年施作時間:114 年 1 月 13 日，預計下次施作時間 114 年 8 月
13	炊場鍋爐設備	危險性機械設備安全檢查規則	1. 項目：柴油槽保養 2. 頻率：每年一次(廠商保養)、每日巡檢 3. 檢測項目：儲槽、管線是否鏽蝕及漏液，滅火器是否正常。 4. 113 年 11 月份施作時間:113 年 11 月 4 日，預計下次施作時間 114 年 10 月