

114年度法務部矯正署東成監獄建築類公共設施維護辦理情形總表

建築物之維護關鍵項目							建築物附屬設施						
項次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	備註
項目	建築物公共安全檢查	升降(電梯)設備	消防設備	高低壓電力設備	自來水水塔	空調冰水主機及冷卻水塔	機械停車設備	(污水處理場(含設備))	機關內通行道路	擋土牆(含地錨)	機關內路邊停車場及其遮雨棚	圍牆	
00 建築物辦理情形	√	√	√	√	√	*	*	√	√	*	√	√	

備註: 已完成√、辦理中△(應辦理檢查但未逾法令或保養手冊規定日期)、未完成X(已逾法令或保養手冊規定日期)、無涉及/

附表一

建築物公共安全檢查簽證申報辦理情形表								
項次	申報建築物名稱	建築物地址	依法應申報頻率	專業檢查機構	查核機構(主管建築機構)	年度	有效期限	備註
1	技訓大樓	台東縣卑南鄉美農村18鄰班鳩1號	每2年1次	佳品工程顧問有限公司	台東縣政府	114年	114年1月1日至115年12月31日	財產

備註: 請確實依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」附表一「建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期」, 檢查及申報頻率辦理申報。「建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書」資料填復本表, 倘有受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

附表二

升降設備安全檢查申報及保養辦理情形表															
項次	單位名稱	設置地點	使用許可證號	依法應申報頻率	專業廠商	檢查機構	有效期限	保養頻率	實際保養日期						備註 庶務
									1月	2月	3月	4月	5月	6月	
1	法務部矯正署東成監獄	台東縣卑南鄉美農村18鄰班鳩1號	034-950003	每半年1次	台友電梯股份有限公司	高雄市機械安全協會	1170430	每月1次	21日	11日	11日	21日	9日	9日	
									7月	8月	9月	10月	11月	12月	
									23日						

備註: 請確實依「建築物升降設備設置及檢查管理辦法」辦理, 並依該辦法第5條申報頻率辦理申報。「電梯使用許可證」及「建築物升降機維護保養紀錄表」資料(含保養日期)填復本表, 倘有異常情形(如使用許可證逾期、應保養未保養等)請於備註欄位註記。

附表三

消防安全設備檢修申報辦理情形表

項次	場所名稱	場所地址	使用執照字號	申報場所樓層	依法應申報頻率	申報年度	檢修機構或人員	證書字號	檢修結果	申報日期	下次檢修申報日期	備註
1	法務部矯正署東成監獄	台東縣卑南鄉美農村18鄰班鳩1號	84.10.12東建管字第1664-6號	B1F~4F	1年1次	114	晉鴻消防器材行	消士證字第0718號	符合	114/5/29	115年5月	財產
2	法務部矯正署東成監獄	台東縣卑南鄉美農村18鄰班鳩1號	89.7.7東工使字第1021-9號	1F~3F	1年1次	114	晉鴻消防器材行	消士證字第0718號	符合	114/5/29	115年5月	財產
3	法務部矯正署東成監獄	台東縣卑南鄉美農村18鄰班鳩1號	90.11.28東工使字第745號	1F~2F	1年1次	114	晉鴻消防器材行	消士證字第0718號	符合	114/5/29	115年5月	財產

1F-2F 備註:請確實依「**消防法第9條暨消防安全設備檢修及申報辦法**」辦理申報。委託專業檢修機構或人員之「**消防安全檢修申報書受理單**」及檢修報告內容填復本表,倘有複查未過致受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

附表四

高低壓電力設備檢測辦理情形表												
項次	用電場所名稱	用電地址	電號	用電設備檢驗維護業名稱	專任電氣技術人員執照號碼	依規定每6個月應辦理之檢驗日期(最近1次實際辦理檢驗日期)	檢驗方式	檢驗結果	完成改善並報地方主管機關備查日期	預定下次檢測月份	自行委外辦理維護保養頻率	備註
1	法務部矯正署東成監獄	台東縣卑南鄉美農村18鄰班鳩1號	14-46-4590-00-2	勝麒機電技術工程有限公司	東電技中字第AP500033-6號	114年5月10日	1次停電檢驗及1次非停電檢驗	合格	■已完成	114年12月	每半年1次	庶務

備註:請確實依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」用電場所僱用之專任電氣技術人員或委託之檢驗維護業所製成之「高低壓電力設備定期檢測紀錄總表」及主管機關檢驗結果填復本表。