

114年度下半年法務部矯正署東成監獄建築類公共設施維護辦理情形總表

建築物之維護關鍵項目								建築物附屬設施					
項次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	備註
項目	建築物 公共安全 檢查	昇降（電 梯）設備	消防 設備	高低壓 電力設 備	自來 水水 塔	空調冰水 主機及冷 卻水塔	機械 停車 設備	（污水處理 場（含設 備）	機關內 通行道 路	擋土牆 （含地 錨）	機關內路邊 停車場及其 遮雨棚	圍牆	
法務部矯 正署東成 監獄建物 辦理情形	√	√	√	√	√	*	*	√	√	*	√	√	


備註：已完成√、辦理中△（應辦理檢查但未逾法令或保養手冊規定日期）、未完成 X（已逾法令或保養手冊規定日期）、無涉及 /

承辦人員核章： 單位主管核章：

附表一

建築物公共安全檢查簽證申報辦理情形表								
項次	申報建築物 名稱	建築物地址	依法應申報頻 率	專業檢查機構	查核機構 （主管建築機構）	年度	有效期限	備註
1	法務部矯正 署東成監獄	台東縣卑南鄉美 農村18鄰班鳩1號	每2年1次	佳品工程顧問 有限公司	臺東縣政府	114年	114年1月1日至115 年12月31日	

備註：請確實依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」附表一「建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期」，檢查及申報頻率辦理申報。「建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書」資料填復本表，倘有受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。


承辦人員核章： 單位主管核章：

附表二

升降設備安全檢查申報及保養辦理情形表															
項次	單位名稱	設置地點	使用許可	依法應申報頻	專業廠商	檢查機構	有效期限	保養頻率	實際保養日期						備註
									1月	2月	3月	4月	5月	6月	

			證號	率										
1	法務部 矯正署 東成監 獄	台東縣卑 南鄉美農 村18鄰班 鳩1號	034- 95000 3	每半年 1次	台友電梯 股份有限 公司	高雄市 機械安 全協會	117043 0	每月 1次	21日 7月 23日	11日 8月 1日	11日 9月	21日 10月	9日 11月	9日 12月

備註:請確實依「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」辦理,並依該辦法第5條申報頻率辦理申報。「電梯使用許可證」及「建築物升降機維護保養紀錄表」資料(含保養日期)填復本表,倘有異常情形(如使用許可證逾期、應保養未保養等)請於備註欄位註記。

承辦人員核章:  單位主管核章: 

附表三

消防安全設備檢修申報辦理情形表												
項次	場所名稱	場所地址	使用執照字號	申報場所樓層	依法應申報頻率	申報年度	檢修機構或人員	證書字號	檢修結果	申報日期	下次檢修申報日期	備註
1	法務部矯正署東成監獄	台東縣卑南鄉美農村18鄰班鳩1號	84.10.12東建管字第1664-6號	B1F~4F	1年1次	114	晉鴻消防器材行	消士證字第0718號	符合	114/5/29	115年5月	
2	法務部矯正署東成監獄	台東縣卑南鄉美農村18鄰班鳩1號	89.7.7東工使字第1021-9號	1F~3F	1年1次	114	晉鴻消防器材行	消士證字第0718號	符合	114/5/29	115年5月	
3	法務部矯正署東成監獄	台東縣卑南鄉美農村18鄰班鳩1號	90.11.28東工使字第745號	1F~2F	1年1次	114	晉鴻消防器材行	消士證字第0718號	符合	114/5/29	115年5月	

備註:請確實依「消防法第9條暨消防安全設備檢修及申報辦法」辦理申報。委託專業檢修機構或人員之「消防安全檢修申報書受理單」及檢修報告內容填復本表,倘有複查未過致受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

承辦人員核章:  單位主管核章: 

附表四

高低壓電力設備檢測辦理情形表

項次	用電場所名稱	用電地址	電號	用電設備檢驗維護業名稱	專任電氣技術人員執照號碼	依規定每 6 個月應辦理之檢驗日期(最近 1 次實際辦理檢驗日期)	檢驗方式	檢驗結果	完成改善並報地方主管機關備查日期	預定下次檢測月份	自行委外辦理維護保養頻率	備註
1	法務部 矯正署 東成監 獄	台東縣卑 南鄉美農 村18鄰班 鳩1號	14-46- 4590- 00-2	勝麒機電技 術工程有限 公司	東電技中 字第 AP500033 -6號	114 年5月10日	1次停電 檢驗及1 次非停 電檢驗	合格	■已完成	114 年 12 月	每半年 1 次	
備註:請確實依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」用電場所僱用之專任電氣技術人員或委託之檢驗維護業所製成之「高低壓電力設備定期檢測紀錄總表」及主管機關檢驗結果填復本表。												
承辦人員核章:  單位主管核章: 												

